

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сферах социального обслуживания и образования, в отношении СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» за 2018 год, и о результатах их исполнения

№ п/п	Наименование проверки (предмет контроля)	Наименование органа, осуществляющего контроль (надзор)	Основание для проведения проверки	Сроки проведения проверки	Дата и номер акта по итогам проверки	Выявленные нарушения (недостатки), рекомендации	Информация об устранении нарушений (недостатков), выполнении рекомендаций
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внеплановая документарная проверка	Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге	Распоряжение на проверку от 29.05.2019 №778/6-180-18-ИЗ/185/68/1	31.05.2018-28.06.2018	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 78/6/180-18-ИЗ/185/68/2	Не выявлено	-
2	Плановая выездная проверка здания учреждения социального обслуживания по адресу: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района	Распоряжение ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 02.10.2018 № 2-19-508	01.11.2018-29.11.2018	Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 29.11.2018 № 2-19-508	Не выявлено	-

3	<p>Плановая выездная проверка учреждения социального обслуживания по адресу: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская наб. д. 76, корп. 1</p>	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района</p>	<p>Распоряжение ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 14.08.2018 № 2-19-509</p>	<p>01.11.2018-29.11.2018</p>	<p>Акт проверки соблюдения требований безопасности от 29.11.2018 № 2-19-509</p>	<p>Не выявлено</p>	<p>–</p>
4	<p>Плановая выездная проверка здания учреждения социального обслуживания по адресу: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корпус 1</p>	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района</p>	<p>Распоряжение ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 02.10.2018 № 2-19-507</p>	<p>01.11.2018-29.11.2018</p>	<p>Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 29.11.2018 № 2-19-507</p>	<p>Выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2-19-507/1/1 от 04.12.2018: 1. Запоры, на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа. (двери эвакуационных выходов оборудованы СКУД) (пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390. 2. Горизонтальное расстояние от извещателей АУПС до электросветильников менее 0.5 м (во всем здании) (п. 1, ч.2, ст.1, ч 3, ст.4, ч 1, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о</p>	<p>Постановление о назначении административного наказания от 01.11.2018 № 2-19-241 в отношении специалиста ГО и ЧС СПб ГБУСОН "ЦСРИДИ Невского района", ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, предупреждение</p>

						требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6. свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматического. Нормы и правила проектирования»	
--	--	--	--	--	--	---	--