

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии
Плаксин О.А..
«13» мая 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Цветкова Л.Н.
«13» мая 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры №4

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
- 1.2. Адрес объекта: 192131, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания : 1й, 2й этажи : 905,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: отсутствует
- 1.4. Год постройки здания – 1953г, последнего капитального ремонта: 2004г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Полное: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
Краткое: СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района».
- 1.7. Юридический адрес организации: 193312, Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.4, корп.1.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Договор безвозмездного пользования с КУГИ №13-Б004263
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Собственность субъекта РФ
- 1.11. Наименование вышестоящей организации:
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д.163,
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: Тел./факс (812)560-71-88
rnevsky@tunev.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

- детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями развития, детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов;

- детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями развития в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием) – полустационарная с периодом пребывания до 4-х часов и свыше 4-х часов

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.(О,С,Г,У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность – 80 человек в день.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 100 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие : регулируемый перекрёсток на восток 150 м

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствует

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): да

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В(О,С,Г,У) ДЧ-И(К)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В (О,С,Г,У), ДЧ-И(К)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (К,О,С,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (К,О,С,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В(К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К, О, С, Г, У**) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-В (О,С,Г,У), ДЧ-И(К)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
3	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026год
в рамках планируемой адресной программы (разработка проекта на капитальный ремонт входной зоны)

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: входная зона ДП-В

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации: www.city4you.spb.ru 13.мая.2025г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «13» мая 2025г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»

ОГРН117847474128

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	ОКВЭД 88.10 основной
2. и т.д.		ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13

Организационно-правовая форма (указывается форма собственности по ОКФС)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Директор | Л.Н. Цветкова

Телефон, факс руководителя организации | Тел.(812) 576-10-80 | Факс(812)576-10-80

Е-mail организации | csridinev@social.gugov.spb.ru

Юридический адрес организации | адрес | 193312 | Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.4, кор.1литА
(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес организации | адрес | 192131 | Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.10.
(индекс) (почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН1117847474128

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.4, кор.1литА

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. | Факс | Е-mail

Наименование вышестоящей организации | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | ОГРН 1027806078552

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | адрес | 192131 | Санкт-Петербург, проспект Обуховской
(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга
Гульчук А.В.

Телефон, факс вышестоящей организации | Тел.(812)576-98-32 | Факс.(812)560-98-31

Е-mail вышестоящей организации | rnevsky@tunev.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192131, Санкт-Петербург, ул.Ивановская,д.10											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	905,8м²(197,40+239,40+231,20+237,80											
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи											
Кадастровый номер объекта	78	12	0714001	3391								
	78	12	0714001	3398								
	78	12	0714001	3397								
	78	12	0714001	3396								
Категории обслуживаемого населения: дети-инвалиды												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да,)												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1			Ширина пешеходных путей «К»	м	3	не менее 1,2	п.5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	1	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰		не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

		1	1	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰		не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		1	1	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰	5	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0.012	не более 0,015	п.5.1.8	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2.1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3		
		0	0	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.9	

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.31	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	2	не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	нет		п.5.1.13	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п.5.1.13	

		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	1	1	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12.	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	1	Уклон пандуса «К»	‰	30	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	‰	30	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
		0	0	1	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	-	не более 15,0	п.5.1.14	
		0	0	1	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	-	не более 12,0	п.5.1.14	
		0	0	1	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	-	не более 9,0	п.5.1.14	
		0	0	1	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	-	не более 6,0	п.5.1.14	
		0	0	1	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	п.5.1.16	Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	2.0	1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2.0	1,5		
		0	0	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	

		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,3	п.5.1.13	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,03- 0,05	п.6.2.12	
		0	1	1	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	1	1	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п.6.2.12.	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
2.6	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4	
		1	1	0	Поперечный уклон, «К»	%	1	1-2		
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0	не более 0,015	п.6.1.2	
		0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	2.0	не менее 1,60	п.6.1.4	

		0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	2.55	не менее 2,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	2.0	не менее 1,40	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	2.55	не менее 1,80	п.6.1.4	
		0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	0	не менее 1,90	п.6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	0	не менее 1,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	2.0	не менее 2,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	2.55	не менее 2,20		
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2.5	не менее 1,6	п.6.1.8.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1.2	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0.9	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0.9	не менее 0,8	п.6.1.5	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.014	не более 0,014	п.6.2.4	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	не выше 1.0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	

	Прозрачные двери на входах в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0						
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0						
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,3		
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,3		
		1	1	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	0.85	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	не менее 2.0		
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0.9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1.4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1.2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	0		п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.6.2.7	

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0.9	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0.014	не более 0,014	п.6.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.3	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.11	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0.05	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.12.	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	нет	нет		п.6.2.8	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1.35	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	

		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0						
3.8	Лифты	0	0	0						
3.9	Пути эвакуации	1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	

		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0						
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	2.4	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин) могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
		1	1	0	Глубина «К»	м	2.4	не менее 2,25	п.6.3.3	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0.9	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу	наружу	п.6.3.3	
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	1	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	1	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	соответствует		п.6.3.3	
		1	1	0	Высота расположения раковины «К»	м	0.8	0,8-0,85	п.8.1.7	
		1	1	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0.75	не менее 0,75	п.8.1.7	
		1	1	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0.5	не менее 0,5	п.8.1.7	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	

		0	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
5.3	Кабины душевая закрытая	1	1	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		не более 0,48	п.6.3.5	
		1	1	0	- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.5	
		1	1	0	- настенными поручнями «С», «О»	наличие	да		п.6.3.5	
		1	1	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да		п.6.3.9	
		1	1	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.3.5	
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 1,5	п.6.3.7	
		1	1	0	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	1.5	не менее 0,9	п.6.3.7	
		1	1	0	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	1.5	не менее 1.5	п.6.3.7	
		1	1	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1.5	не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
		1	1	0	Глубина «К»	м	1.	не менее 0,9		
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	не менее 1,8		

6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальн ые автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	15	не далее 50	п.5.2.2	
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	15	не далее 100		
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3.6	3,6	п.5.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6	6,0		
		1	1	0	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	6.8	6,8	п.5.2.4	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п.5.2.1	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да		п.5.2.1	
		1	1	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	2.1	2,1	п.5.2.1	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами проходов части пешеходных путей на высоте, «К»	м	1.5	1,5-2,0	п.5.2.1	
6.2	Многоуровнев ые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	наличие	нет		п.5.2.5	

576-10-77

Заполнил Анкету:

ФИО

(подпись)

2025г.

Согласовано:

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

(подпись)

2025г.

