

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии
Плаксин О.А..
«13» мая 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Цветкова Л.Н..
«13» мая 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры №2

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
- 1.2. Адрес объекта: 192012, Санкт-Петербург, Запорожская ул., д.25, корп.1.литД
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажа, кроме того, 1 технический этаж 1640,7 кв. м
-наличие прилегающего земельного участка (да), 2937,2 кв. м
- 1.4. Год постройки здания – 1940 г.
последнего капитального ремонта/реконструкции – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Полное: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
Краткое: СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»
- 1.7. Юридический адрес организации: 193312, Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.4, корп.1.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Собственность субъекта РФ
- 1.11. Наименование вышестоящей организации:
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации:
192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.163_
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: Тел./факс (812) 560-71-88,
rnevsky@tunev.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

- инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов;

- инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, в том числе нуждающимся в социально-трудовой реабилитации в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием): полустационарная с периодом пребывания до 4-х часов и свыше 4-х часов.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития(К,О,С,Г,У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность – 128 человек в день

2.7. Участие в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 550 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: до нерегулируемого перекрёстка на северо-восток 815 метров, до нерегулируемого перекрёстка на северо-запад-550 м.

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствует

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): да

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
---	---	------

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
3	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026г.

в рамках планируемой адресной программы на разработку проекта на капитальный ремонт

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации, www.city4you.spb.ru 13.05.2025г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании

1. Анкеты от «13 мая 2025г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»

ОГРН117847474128

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	ОКВЭД 88.10 основной
2. и т.д.		ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13

Организационно-правовая форма (указывается форма собственности по ОКФС) | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Директор | Л.Н. Цветкова

Телефон, факс руководителя организации | Тел.(812) 576-10-80 | Факс(812)576-10-80

Е-mail организации | csridinev@social.gugov.spb.ru

Юридический адрес организации | адрес | 193312 | Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.4, кор.1,Лита
(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес организации | адрес | 192012 | Санкт-Петербург, Запорожская ул.,д.25 кор.1
(индекс) (почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН117847474128

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация | Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.4, кор.1,Лита
(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация
Тел. | Факс | Е-mail

Наименование вышестоящей организации | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | ОГРН 1027806078552
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | адрес | 192131 | Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.163
(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга
Гульчук А.В.

Телефон, факс вышестоящей организации | Тел.(812)576-98-32 | Факс.(812)576-98-31

Е-mail вышестоящей организации | rnevsky@tunev.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192012, Санкт-Петербург, ул. Запорожская д.25к.1												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	1640.70м²												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3 этажи, кроме того 1 технический этаж												
Кадастровый номер объекта	78	12	0716801	2228									
Категории обслуживаемого населения: инвалиды трудоспособного возраста (мужчины не старше 65 лет, женщины не старше 60 лет)													
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.													
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)													

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1.5	не менее 1,2	п.5.1.7	
		1	1	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.1.2	
					Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰		не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

		1	1	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰		не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		1	1	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰	5	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0.015	не более 0,015	п.5.1.8	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0.01	не более 0,01	п.5.1.11	
		1	1	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0.3	не более 0,3	п.5.3.2	
		1	1	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2.1 м, высотой, «С»	м	0.3	не более 0,3		
		1	1	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	
		1	1	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.4	
		1	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
		1	1	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	да	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		1	1	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0.05	не менее 0,05	п.5.1.9	
		1	1	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0.015	не более 0,015	п.5.1.9	

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.35	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1.5	не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0.9	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.13	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.5.1.11	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	0.3	0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	1	1	0	Уклон пандуса, «К»		8	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		1	1	0	Уклон пандуса в стесненных условиях, «К»	‰	10	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	15	не более 15,0	п.5.1.14	
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	12	не более 12,0		
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	9	не более 9,0		
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	6	не более 6,0		
		1	1	0	Ширина между поручнями «К»	м	0.9	0,9- 1,0	п. 5.1.16	
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	0.9	0,9		
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0.7	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	2	не менее 1,5		

		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной, «К»	м	2	не менее 1,5		Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	2	не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2	не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1.5	не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1.5	не менее 1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0.3	0,3	п.5.1.13	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0.05	0,03-0,05	п.6.2.12	
		1	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов , «К»	м	0.05	не менее 0,05	п.5.1.16	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.39	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1.5	не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0.9	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	нет		п.5.1.13	

		1	1	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0.3	0,3	п.5.1.13	
		1	1	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0.05	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		1	1	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	0	Уклон пандуса «К»	%	8	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%	10	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	15	не более 15,0	п.5.1.14	
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	12	не более 12,0	п.5.1.14	
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	9	не более 9,0	п.5.1.14	
		1	1	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	6	не более 6,0	п.5.1.14	
		1	1	0	Ширина между поручнями «К»	м	0.9	0,9- 1,0	п.5.1.16	
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0.9	0,9	п.5.1.16	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0.7	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1.5	1,5		

		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1.5	1,5		интенсивног о использовани я
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1.5	1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0.3	0,3	п.5.1.13	
		1	1	0	Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0.05	0,03- 0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п.6.2.12.	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
2.6	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	

		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4	
		1	1	0	Поперечный уклон, «К»	%	1	1-2		
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0	не более 0,015	п.6.1.2	
		0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	0	не менее 1,60	п.6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	0	не менее 2,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	3.4	не менее 1,40	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	2.5	не менее 1,80	п.6.1.4	
		1	1	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	3.4	не менее 1,90	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	2.5	не менее 1,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	3.4	не менее 2,20	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	2.5	не менее 2,20		
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2.2*2.75	не менее 1,6	п.6.1.8.	
		1	1	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	да		п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1.5	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0.9	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0.9	не менее 0,8	п.6.1.5	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.014	не более 0,014	п.6.2.4	

		1	1	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1.0	не выше 1.0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1.8	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
	Прозрачные двери на входах в здании, прозрачные ограждения и перегородки	1	1	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1.0 м от пола «С»	наличие	да		п.6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	да			
		1	1	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	0.3	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012	
		1	1	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0.1	не менее 0,1	п.6.1.6	
		1	1	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0.2	не менее 0,2	п.6.1.6	
		1	1	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1.35	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6	
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0						
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0.3	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
		1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0.3	0,3		

		1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0.3	0,3		
		0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1.8	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	не менее 2.0		
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0.9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1.5	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1.8	не менее 1,2	п.6.2.2	
		1	1	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	да		п.6.2.6	
		1	1	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0.01	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	1.1	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0.01	не более 0,014	п.6.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.3	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	

[illegible]

3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0						
3.8	Лифты	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1.7	не менее 1,1	п.6.2.14	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	2.1	не менее 1,4		
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	1.0	не менее 0,9	п.6.2.13	
		1	1	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	да	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да			
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п.6.2.16	
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да			
		1	1	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	да			
		1	1	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да			
		1	1	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0.1	не менее 0,1		
		1	1	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.14	
		1	1	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	

3.9	Пути эвакуации	1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		1	1	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.29	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0.8	0,4-0,8		

5.Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%		5	п.6.3.2	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии кабин в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	2.2	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
		1	1	0	Глубина «К»	м	2.25	не менее 2,25	п.6.3.3	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	1.05	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу	наружу	п.6.3.3	
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п.6.3.3	

		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	1	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	1	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	соответствует		п.6.3.3	
		1	1	0	Высота расположения раковины «К»	м	0.8	0,8-0,85	п.8.1.7	
		1	1	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0.75	не менее 0,75	п.8.1.7	
		1	1	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0.5	не менее 0,5	п.8.1.7	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
5.3	Кабины душевые закрытая	1	1	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	4	не менее одной	п.8.1.4	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	1.05	0,9	п.6.2.4	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу	наружу	п.6.3.5	
		1	1	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	да		п.6.3.5	
		1	1	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.3.5	
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	0	не менее 1.5	п.6.3.7	
		0	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	0	0,48	п.6.3.5	
		1	1	0	Ручной душ «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.5	

		1	1	0	Настенные поручни «С», «О»	наличие	да		п.6.3.5	
		1	1	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да		п.6.3.9	
		1	1	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	0.48	не менее 0,5	п.6.3.5	
		1	1	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	0.9	не менее 0,5		
		1	1	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	2.2	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		1	1	0	Глубина «К»	м	2.2	не менее 1,8		
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
		1	1	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	2.0	не менее 2,4	п.6.3.8	
		1	1	0	То же, без скамей «К»	м	2.0	не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	2.0	не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		не более 0,48	п.6.3.5	
		0	0	0	- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	- настенными поручнями «С», «О»	наличие			п.6.3.5	

		0	0	0	- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п.6.3.9	
		0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.5	
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м		не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м		не менее 1,5	п.6.3.7	
		0	0	0	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м		не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м		не менее 1.5	п.6.3.7	
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м		не менее 0,9		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м		не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		не менее 1,8		
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	30	не далее 50	п.5.2.2	

		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	30	не далее 100		
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3.6	3,6	п.5.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6.0	6,0		
		1	1	0	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	6.8	6,8	п.5.2.4	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п.5.2.1	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да		п.5.2.1	
		1	1	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	2.1	2,1	п.5.2.1	
		1	1	0	Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами проходной части пешеходных путей на высоте, «К»	м	1.5	1,5-2,0	п.5.2.1	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

576-10-77

телефон

Согласовано:

576-10-81

телефон

Зав. отделением

Заполнил Анкету:

Директор

Должность руководителя обследованного объекта

Гуляев Т.С.

ФИО

А.Н. Чвелева

ФИО

(подпись)

(подпись)

« 13 » 05 2025г.

« 15 » 05 2025г.

